


RZUT PODDASZA



UKŁAD SIECI TN-C-S

- UWAGI:**
- Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych 230V wykonać przewodami YDYp 3x1,5 mm² w/t i w/k.
 - Oprząć podłukowy a w sanitariatkach, pomieszczeniach technicznych i na zewnątrz kropłoszczelnym IP 65.

WYKAZ OPRAW:

B Oprawa kropłoszczelna nasadkowa (obudowa z poliwęglanu) do świetlówek liniowych 2x36W, IP 65.

Obiekt: Budowa siedziby WORD w Zamocciu.			Etap PW		Nr rysunku 14
Inwestor: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w ZAMOŚCIU			Branża Elektryczna		Skala 1:100
Tytuł rysunku: Plan instalacji elektrycznych rzut Poddasza.					
Indic. akwizycyjny	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	
PROJEKTOWAŁ: <i>inż. Marek Siedlecki</i>		ANB-VI-8387/3290	elektryczna	10.11.2014	
OPRACOWAŁ: mgr. inż. Jarosław Gajewski			elektryczna	10.11.2014	
SPRAWDZIŁ: inż. Bogdan Małec		GT-III-83863/76	elektryczna	10.11.2014	